

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
и.о. директора МОУ СОШ № 62
Терентьева Н.В.
« 12 » октября 2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : МОУ СОШ № 62(школа).
1.2. Адрес объекта: РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск-на-Амуре, улица Сортировочная, дом №7, корпус 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1863,2 кв.м
- часть здания - этажей (или на _____ - _____ этаже), -кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24358 кв. м
1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 01.06.2024 г , капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62, МОУ СОШ № 62
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ, Хабаровский край, 681000 город Комсомольск-на-Амуре, улица Сортировочная дом № 7, корпус 2
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ, Хабаровский край , 681000 город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, дом 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 225
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) № 107

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 258 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перед входом на территорию (перед калиткой) школы вымощен тротуар, по пути следования к зданию от калитки до входа в здание школы частично отсутствует асфальт.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(К), ДУ-И(О,С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К), ДУ-И(О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К), ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И(О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К), ДУ-И(О,У,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,Г,У,С) ВНД(К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Объект недоступен для инвалидов-колясочников, по причине того, что все основные структурно-функциональные зоны не соответствуют требованиям ВНД(К). Доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, слуха, умственного развития, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата ДУ-И(С,Г,У,О)

Территория прилегающая к зданию – Отсутствует парковка, разнo уровневая пешеходная дорожка, отсутствует частично асфальт ДУ(С,О,Г,У) ВНД(К) Доступность обеспечивает при помощи сотрудников объекта.

Вход в здание – Крыльцо не оборудовано пандусом и поручнями, нет разметок ВНД(К),ДУ(С,О,Г,У) Доступность обеспечивают сотрудники объекта.

Пути движения внутри здания- отсутствует нескользящее покрытие, несоответствие размеров дверных проемов, отсутствуют пандусы, турникеты, отсутствует доступный маршрут во все места общего пользования ВНД(К). ДУ (С,О,Г,У) Доступность обеспечивают сотрудники объекта.

Зона целевого назначения- отсутствует нескользящее покрытие, несоответствие дверных проёмов, нет спец.знаков во все места общего пользования. ВНД(К),ДУ(С,О,У,Г).Доступность обеспечивается сотрудниками объекта.

Санитарно-гигиенические помещения- Отсутствует специальные знаки, нет специального оборудования, дверной проём не соответствует размерам .ВНД(К), ДУ(О,Г,С,У) Доступность обеспечивается при помощи сотрудников объекта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2023-2028 г.

в рамках исполнения плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) «Объект доступен частично для всех категорий инвалидов «ДЧ-В»

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата) _____ нет _____ <http://www.zhit-vineste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» октября 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: от «12» октября 2023 г.

Председатель комиссии паспортизируемого объекта:
и.о. Директора МОУ СОШ № 62 Терентьева Н.В.



(Подпись)

Комиссия по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»


Председатель комиссии: и. о. директора
Терентьева Н.В.



(Подпись)


Члены комиссии:

Заместитель директора по АХР
Баранова М.А.



(Подпись)

Заместитель директора по ВР
Коркина М.Н.




(Подпись)

Главный бухгалтер
Даниель А.А.



(Подпись)

Главный специалист Управления образования
Рожкова А.Ф.



(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов


Председатель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» города Комсомольска-на-Амуре
Полей О.А.



(Подпись)


Председатель общественной организации «Всероссийского общества слепых»
города Комсомольска-на-Амуре

Лещук В.Н.



(Подпись)

Председатель отделения Хабаровской краевой организации
«Всероссийского общества глухих» по городу Комсомольск-на-Амуре
Соловьева Л.А.



(Подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884101

Владелец Терентьева Надежда Владимировна

Действителен с 28.08.2024 по 28.08.2025